

Capannori, 04/11/2021

Certificazione di rispondenza

(ai sensi del D.M. 06 Agosto 2020 Decreto requisiti minimi – All. A punto 3 lettera j)

MBM Group Srl, dichiara che i seguenti apparecchi elencati rispettano i requisiti riportati nell'Allegato H e dell'Allegato A punto 3 del D.M. 06 Agosto 2020.

Tipologia di collettore	Numero di collettori	Modello	Area Lorda AG [m ²]	Qcoll [kWh/m ² annuo]	QL [MJ/annuo]	Producibilità specifica [kWh/m ² annuo]
Piano	1	STARCS2000	2,03	801	-	394,58
Piano	1	STARCS2600	2,53	998	-	394,47
Sottovuoto	1	SVX102200	2,12	1231	-	580,66
Sottovuoto	1	SVX102200E				
Sottovuoto	1	SVX153180	3,18	1974	-	620,76
Sottovuoto	1	SVX153180E				
Factory made	1	EGO110	1,52	-	2459	449,38
Factory made	1	EGO110R				
Factory made	1	EGO150	1,93	-	3313	476,83
Factory made	1	EGO150R				
Factory made	1	EGO180	2,35	-	4131	488,30
Factory made	1	EGO180R				
Factory made	1	EGO220	2,77	-	5037	505,11
Factory made	1	EGO220R				
Factory made	1	EGO260	3,18	-	5932	518,17
Factory made	1	EGO260R				

I requisiti tecnici sono misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento.

MBM Group S.r.l.

Via di Vorno, 4 - 55060 Guamo (Lucca)

C.F.-P.I. e Nr. Reg. Imprese Lucca 01940680463

Tel. 0583 25028 - Fax 0583 1748011

e-mail: info@zenithsolare.it